

**Производитель:**

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

Россия, 142103, МО, г.о. Подольск, ул.Бронницкая, д.11,

www.podolskabel.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на кабели марок:

КВВ, КВПВ, КВВ-П

ТУ 16.К13-035-2004

Наименование и описание изделия.

КВВ – кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика;

КВПВ – кабель с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика;

КВВ-П - кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, плоский с разделительным основанием.

Назначение и условия эксплуатации, технические характеристики

Кабели, предназначенные для присоединения водопогружных электродвигателей электрическим сетям на напряжении до 450/750В частотой до 400 Гц, длительно работающих в воде под давлением до 7,09*10⁶ Па (70 атм) при температуре окружающей среды от - 40 до плюс 70° С. Климатическое исполнение В, категории размещения 1 – 5 по ГОСТ 15150-69.

При эксплуатации кабельных линий, выполненных кабелями указанных марок на номинальное напряжение 450/750 В частотой до 400 Гц руководствоваться положениями, изложенными в настоящем Руководстве и следующей нормативно-технической документацией:

- ТУ16.К13-035-2004 «Кабели для водопогружных электродвигателей»
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7 издание;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», (ПТЭ), 2003г;
- РД 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования, 6 издание;
- СНиП 3.05.06-85. Электрические устройства.

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства.

АО «НП«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» гарантирует соответствие кабеля ТУ16.К13-035-2004 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы кабелей – не менее 6 лет с даты изготовления.

Утилизация

Материалы конструкции кабелей при установленных допустимых температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду. Кабель не является опасным в экологическом отношении и специальных требований по утилизации кабеля при выводе его из эксплуатации, не предъявляются.